

К методическим рекомендациям по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции, кондиционирования и воздуховодов

Перечень приоритетных требований к дезинфицирующим средствам, которые необходимо учитывать при их выборе

№ п/п	Наименование показателя	Приоритетное требование
1	Спектр действия на микроорганизмы	Дезинфицирующая активность в отношении всех видов микроорганизмов, в т.ч. бактерий, спор, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, легионелл, а также возбудителей ООИ
2	Форма выпуска	Жидкая или таблетированная
3	Растворимость в воде	Хорошая
4	Моющий эффект	Совместимость с мылами и ПАВ
5	Универсальность способа применения	Возможность дезинфекции всеми способами, в т.ч. путем протирания, орошения
6	Класс опасности	4 класс опасности при ингаляционном воздействии, нанесении на кожу и введении в желудок возможность применения в присутствии людей
7	Удобство применения	Готовность к применению (без активации или смешивания с другими компонентами), длительный срок годности рабочего раствора, простота утилизации отработанного раствора. Отсутствие коррозионной активности на медицинские изделия из металлов, полная совместимость с материалами.
8	Время экспозиции	Для поверхностей - не более 60 минут
9	Контроль за содержанием	Наличие экспресс-методов контроля ДВ в дезинфицирующих средствах и их рабочих растворах
10	Область применения	Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования
11	Требования к фирме-производителю (поставщику)	Производители и поставщики дезинфицирующих средств обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии вида деятельности требованиям санитарных правил и лабораторию, аккредитованную в установленном порядке, в т.ч. на право экспертизы качества дезинфицирующих средств или договор с иной организацией, уполномоченной на это в установленном порядке.